**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 414-2018-OS/OR LIMA SUR**

San Juan de Miraflores, 13 de febrero del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201500046802, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio N° 2613-2017-OS/OR LIMA SUR a la empresa Luz del Sur S.A.A. (en adelante, Luz del Sur), identificada con RUC N° 20331898008.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 078-2007-OS/CD, se aprobó el Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público (en adelante el Procedimiento), el cual tiene como objetivo definir y clasificar las deficiencias que afectan la operatividad de las unidades de alumbrado público, así como fijar los plazos máximos para que el concesionario subsane las mismas. Asimismo, el Procedimiento establece las pautas que deben seguir tanto Osinergmin como las concesionarias para realizar la supervisión de la operatividad de las unidades de alumbrado público.
- 1.2. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento, se realizó la supervisión a Luz del Sur, realizada en el segundo trimestre de 2015.
- 1.3. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS-CD, se determinó que la instancia competente para el ejercicio de la función instructora en las actividades de distribución y comercialización de electricidad es el Especialista Regional de Electricidad.

- 1.4. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 890-2017-OS/OR-LIMA SUR, de fecha 30 de octubre de 2017, en la supervisión correspondiente al segundo trimestre de 2015, se verificó que Luz del Sur transgredió la siguiente infracción:

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
1	<u>Transgresión de la tolerancia del plazo de registro de información</u> Se ha verificado que Luz del Sur transgrede el plazo de registro de información en los campos del 19 al 29 del RHD para catorce (14) denuncias en el segundo trimestre	<u>5. DE LAS DENUNCIAS Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS</u> 5.2 DE LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 5.2.2 Efectuada la subsanación de la deficiencia, el concesionario completará los campos 19 al 29 del	Numerales 5.2.2 y 8 del Procedimiento y el numeral 3 del Anexo N° 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo

	de 2015.	RHD (Anexo2) dentro de los primeros dos (2) días hábiles siguientes para el caso de denuncias en zonas urbanas y de los tres (3) días hábiles siguientes para denuncias en zonas urbano rurales y rurales. 8. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES • Incumplir los plazos de registros estipulados en los numerales 5.1.2 y 5.2.2 de este procedimiento.	Nº 142-2008-OS/CD.
--	----------	--	--------------------

- 1.5. Mediante Oficio Nº 2613-2017-OS/OR LIMA SUR de fecha 7 de noviembre de 2017, notificado el 9 de noviembre de 2017, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra Luz del Sur por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.6. Con documento Nº 201500046802 presentado el 17 de noviembre de 2017 Luz del Sur presentó sus descargos al inicio del procedimiento sancionador.

2. ANÁLISIS

2.1. CUESTIÓN PREVIA

Mediante Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-OS/CD, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 10-2017-OS-CD, se determinó que los actos de instrucción en el sector energía para las actividades de distribución y comercialización de electricidad son ejercidos por el Especialista Regional de Electricidad.

En tal sentido, en virtud del ROF de Osinergmin y del artículo 1º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-OS/CD, modificado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 10-2017-OS-CD, corresponde que el procedimiento administrativo sancionador continúe su tramitación en la etapa instructiva a través del Especialista Regional de Electricidad de la Oficina Regional de Lima Sur, por lo que a continuación se procederá a efectuar el análisis correspondiente.

2.2. CON RESPECTO A LA TRANSGRESIÓN DE LA TOLERANCIA DEL PLAZO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN

De acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.2 del Procedimiento, efectuada la atención de la denuncia, el concesionario completará los campos 19 al 29 del Registro Histórico de Deficiencias de Alumbrado Público (en adelante, RHD) dentro de los primeros dos (2) días

hábiles siguientes para el caso de denuncias en zonas urbanas y de los tres (3) días hábiles siguientes para denuncias en zonas urbano rurales y rurales. Asimismo, el campo 29 del RHD (“Observaciones”) será usado por la concesionaria para describir brevemente las acciones realizadas para la atención de la denuncia.

No obstante, el Informe de Supervisión se refirió al incumplimiento por no mantener el RHD conforme señala en el siguiente cuadro:

Ítem	Fecha de envío de observaciones	Nombre del correo electrónico enviado	Nº de casos detectados
1	15/05/2015	P078-15-T2-ECA_RHD al 15/05/2015	14
TOTAL			14

DESCARGOS DE LUZ DEL SUR

La concesionaria señala que, conforme con lo establecido en el artículo 255, numeral 2, literal a) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 , modificada por el Decreto Legislativo N° 1272, y el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento SFS), reconoce su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el Informe de Instrucción N° 890-2017-OS/OR-LIMA SUR.

De este modo, reconoce de manera expresa, precisa, concisa e incondicional su responsabilidad respecto a que la trasgresión al numeral 5.2.2 del Procedimiento.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que Luz del Sur, mediante documento con número de registro Osinergmin 201500046802 del 17 de noviembre de 2017, ha reconocido la imputación contenida en el Informe de Instrucción N° 890-2017-OS/OR-LIMA SUR, notificado el 9 de noviembre de 2017 junto al Oficio N° 2613-2017-OS/OR-LIMA SUR, dentro del cual, se encuentra el que haya trasgredido el numeral 5.2.2 del Procedimiento.

En este sentido, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el literal g.1) del numeral 25° del Reglamento SFS, para efectos del cálculo de la multa se considerara como factor atenuante, el reconocimiento del agente supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad hasta antes de la emisión de la resolución de sanción.

Por lo tanto, si bien el reconocimiento realizado mediante documento con número de registro Osinergmin 201500046802 del 17 de noviembre de 2017, no exime de responsabilidad administrativa a Luz del Sur, el reconocimiento será considerado como un factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento¹.

¹ Conforme con la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, los

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO

El numeral 5.2.2 del Procedimiento establece que efectuada la atención de la denuncia, el concesionario completará los campos 19 al 29 del Registro Histórico de Deficiencias de Alumbrado Público (en adelante, RHD) dentro de los primeros dos (2) días hábiles siguientes para el caso de denuncias en zonas urbanas y de los tres (3) días hábiles siguientes para denuncias en zonas urbano rurales y rurales.

Al respecto, en el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 890-2017-OS/OR-LIMA SUR, notificado el 9 de noviembre de 2017, mediante el Oficio N° 2613-2017-OS/OR-LIMA SUR, en el cual se determinó que la concesionaria incumplió el numeral 5.2.2 del Procedimiento.

Cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin², establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, se ha verificado que la concesionaria ha cometido infracción administrativa por incumplir lo establecido en el numeral 5.2.2 del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión de Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD.

2.3. **DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN PROPUESTA.**

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, se aprobó el Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión de Electricidad, consignada en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

En el numeral 3 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión de Electricidad, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, tipifican como infracción administrativa sancionable transgredir lo establecido en el numeral 5.2.2 del Procedimiento.

En tal sentido, la multa a imponer por transgredir el numeral 5.2.2 del Procedimiento será determinada en base a los criterios establecidos en el Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, conforme se detalla a continuación:

procedimientos administrativos sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo las disposiciones del nuevo reglamento que reconozcan derechos o facultades a los administrados en lo referido a la tipificación de la infracción, a la sanción y a sus plazos de prescripción, correspondiendo así aplicar la norma mencionada en tanto resulte más favorable para el administrado.

² Ley N° 27699.

$$\text{Multa} = \left(\frac{\text{Ninc}}{\text{Nrev}} \right) \times (4.33 \text{ UIT S})$$

Donde:

Ninc: Número de revisiones en el trimestre en las que se detectaron Incumplimientos en el RHD definidos de acuerdo con la tabla siguiente.

Nrev: Número total de revisiones del RHD en el trimestre.

De lo señalado en el cuadro anterior, a continuación se procede a mostrar los valores del Ninc y Nrev, con los cuales se determinará la multa que corresponde en el presente caso:

	Valor	Importe (S/)
Ninc	1	
Nrev	10	
Multa	0,433 UIT*	1 667,05

Valor 1 UIT (año 2015): S/ 3 850,00

Por lo tanto, por infringir el numeral 5.2.2 del Procedimiento corresponde aplicar a Luz del Sur una multa equivalente a 0.43 UIT.

APLICACIÓN DEL LITERAL G.1.1) DEL NUMERAL 25.1 DEL REGLAMENTO SFS

No obstante, conforme con la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento SFS, los procedimientos administrativos sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo las disposiciones del nuevo reglamento que reconozcan derechos o facultades a los administrados en lo referido a la tipificación de la infracción, a la sanción y a sus plazos de prescripción, corresponde aplicar la norma mencionada en tanto resulte más favorable para el administrado.

De este modo, conforme con el literal g.1.1) del numeral 25.1 del Reglamento SFS, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, será considerada un factor atenuante del -50% en la multa impuesta³.

Por lo tanto, dado que Luz del Sur ha reconocido su responsabilidad administrativa respecto al incumplimiento detectado, luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde imponer la siguiente multa:

Multa equivalente en UIT	0,21
---------------------------------	------

³ Debe precisarse que el Informe de Instrucción N° 890-2017-OS/OR-LIMA SUR, fue notificado a la concesionaria el 9.11.2017 mediante Oficio N° 2613-2017-OS/OR-LIMA SUR, y que a su vez, la concesionaria presentó su escrito de descargo el 17.11.2017, esto es, dentro del plazo otorgado para presentar sus descargos (05 días hábiles).

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS mediante el cual se aprueba el T.U.O de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.** con una multa de **Veintiún centésimas (0,21) de Unidad Impositiva Tributaria, vigentes a la fecha de pago**, vigente a la fecha de pago, por transgredir el plazo de registro de información en los campos del 19 al 29 del RHD para catorce (14) denuncias en el segundo trimestre de 2015, conforme al numeral 5.2.2 del “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público”, aprobado mediante Resolución Osinergmin N° 078-2007-OS/CD, infracción que es pasible de sanción de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del Anexo N° 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión de Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD; en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de Infracción: 150004680201.

Artículo 2°.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y los Códigos de Pago de las infracciones correspondientes, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3°.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución N° 040-2017-OS/CD⁴, los procedimientos administrativos sancionadores en trámite antes de la vigencia de la citada norma continuarán rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron; por lo tanto, corresponde aplicar lo establecido en el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD y en consecuencia la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

⁴ La Resolución N° 040-2017-OS/CD, a través de la cual se aprobó el nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 18 de marzo de 2017; por lo tanto, conforme al artículo 2° de la citada norma entró en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el 19 de marzo de 2017.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 414-2018-OS/OR LIMA SUR**

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, el administrado tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°.- NOTIFICAR a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Lima Sur