**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

Tarapoto, 15 de enero del 2021

VISTOS:

El expediente Nro. 201800068898, que contiene el Informe de Instrucción Nro. 4382-2019-OS/OR SAN MARTÍN y el Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.** (en adelante, **ELECTRO TOCACHE** y/o concesionaria), identificada con Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) Nro. 20143611893.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Conforme a lo señalado en el Informe de Instrucción Nro. 4382-2019-OS/OR SAN MARTÍN de fecha 28 de enero de 2020, en el proceso de Supervisión del cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento, por parte de la empresa **ELECTRO TOCACHE**; se verificaron los incumplimientos que se detallan a continuación:

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
1	<p><u>RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN</u></p> <p>La concesionaria para los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2017 no cumplió con enviar los formatos y sustentos dentro de los 20 primeros días calendarios del mes siguiente. Asimismo, en los meses de setiembre y octubre de 2017 no se determinó la fecha de recepción de la carta con envío de información de formatos debido a no cuenta con ningún sello de recepción.</p>	<p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nro. 187-2014-OS/CD</u></p> <p>Artículo 18.- Remisión de la Información</p> <p>Las Distribuidoras Eléctricas remitirán su información mensual dentro de los primeros 20 días calendario del mes siguiente a la realización de las actividades FISE.</p> <p>La información se remitirá en los formatos FISE-12A, FISE-12B, FISE-12C y FISE-12D, que corresponde al resultado económico de la gestión mensual. Los costos devengados solo serán reconocidos hasta cuatro meses anteriores al mes en el que se declaran los gastos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Artículo 18° de la Resolución N° 187-2014-OS/CD. - Numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.
2	<p>La concesionaria en el mes de diciembre de 2017, realizó un gasto por S/ 5 074.2, según lo reportado en el Formato FISE 12 – B, superior al reconocido en la Resolución N°. 007-2018-OS/GRT por S/ 4 096.60.</p>	<p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°. 187-2014-OS/CD</u></p> <p>Artículo 17°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 17.3:</p> <p>El representante autorizado de la Distribuidora Eléctrica firmará los formatos indicados en los Anexos 01 y 02, los cuales tienen carácter de declaración jurada y podrán ser revisados posteriormente. La firma del representante autorizado en los formatos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 17.3 del artículo 17° de la Resolución Nro. 187-2014-OS/CD. - Numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD. - Numeral 5.2 de la Resolución N° 034-2013-OS/CD

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergrmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **YKJBOAAWII**. No aplica a notificaciones electrónicas.

		<p>indicados constituye un requisito de admisibilidad.</p> <p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 034-2013-OS/CD</u></p> <p>Artículo 5°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 5.2: El representante autorizado de la Empresa de Distribución Eléctrica firmará los formatos indicados en el Anexo, los cuales tienen carácter de Declaración Jurada, asimismo la Empresa de Distribución Eléctrica establecerá procedimientos que aseguren la veracidad y consistencia de la</p>	
3	<p>La concesionaria no evidenció los gastos reportados en el Formato 12 – A, con respecto al ítem 1. Empadronamiento para los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2017.</p> <p>Ello pues, en la verificación de consistencia de los gastos reportados en el Formato 12–A (Gastos Operativos – Mensual), se encontró observaciones en los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2017, respecto al ítem 1. Empadronamiento, donde se verificó que los gastos reportados no coinciden respecto a gastos sustentados, y no adjuntó ninguna relación de número de empadronados de todo el periodo del segundo semestre de 2017.</p>	<p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 187-2014-OS/CD</u></p> <p>Artículo 17°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 17.3: El representante autorizado de la Distribuidora Eléctrica firmará los formatos indicados en los Anexos 01 y 02, los cuales tienen carácter de declaración jurada y podrán ser revisados posteriormente. La firma del representante autorizado en los formatos indicados constituye un requisito de admisibilidad.</p> <p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 034-2013-OS/CD</u></p> <p>Artículo 5°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 5.2: El representante autorizado de la Empresa de Distribución Eléctrica firmará los formatos indicados en el Anexo, los cuales tienen carácter de Declaración Jurada, asimismo la Empresa de Distribución Eléctrica establecerá procedimientos que aseguren la veracidad y consistencia de la</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 17.3 del artículo 17° de la Resolución N° 187-2014-OS/CD. - Numeral 5.2 de la Resolución N° 034-2013-OS/CD - Numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.
4	<p>La concesionaria no evidenció los gastos reportados en el Formato 12 – B, con respecto al ítem 7, Gestión Administrativa, para el periodo del segundo semestre de 2017.</p> <p>Ello pues, en la verificación de consistencia de los gastos reportados en los Formatos 12-B (Gastos Operativos – Mensual), se encontraron deficiencias en los</p>	<p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nro. 187-2014-OS/CD</u></p> <p>Artículo 17°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 17.3: El representante autorizado de la Distribuidora Eléctrica firmará los formatos indicados en los Anexos 01 y 02, los cuales tienen carácter de declaración jurada y podrán ser revisados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 17.3 del artículo 17° de la Resolución N° 187-2014-OS/CD. - Numeral 5.2 de la Resolución N° 034-2013-OS/CD - Numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por la Resolución

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergrmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **YKJBOAAWII**. No aplica a notificaciones electrónicas.

	<p>meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, en el ítem 7. Gestión Administrativa; donde la concesionaria reportó gastos en formatos que no coinciden con gastos reportados en sustentos.</p>	<p>posteriormente. La firma del representante autorizado en los formatos indicados constituye un requisito de admisibilidad.</p> <p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 034-2013-OS/CD</u></p> <p>Artículo 5°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 5.2: El representante autorizado de la Empresa de Distribución Eléctrica firmará los formatos indicados en el Anexo, los cuales tienen carácter de Declaración Jurada, asimismo la Empresa de Distribución Eléctrica establecerá procedimientos que aseguren la veracidad y consistencia de la</p>	<p>de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.</p>
<p>5</p>	<p>La concesionaria no cumplió con sustentar los gastos de canje y liquidación de vales digitales para los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.</p>	<p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 187-2014-OS/CD</u></p> <p>Artículo 17°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 17.3: El representante autorizado de la Distribuidora Eléctrica firmará los formatos indicados en los Anexos 01 y 02, los cuales tienen carácter de declaración jurada y podrán ser revisados posteriormente. La firma del representante autorizado en los formatos indicados constituye un requisito de admisibilidad.</p> <p><u>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 034-2013-OS/CD</u></p> <p>Artículo 5°:</p> <p>(...)</p> <p>Numeral 5.2: El representante autorizado de la Empresa de Distribución Eléctrica firmará los formatos indicados en el Anexo, los cuales tienen carácter de Declaración Jurada, asimismo la Empresa de Distribución Eléctrica establecerá procedimientos que aseguren la veracidad y consistencia de la</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 17.3 del artículo 17° de la Resolución Nro. 187-2014-OS/CD. - Numeral 5.2 de la Resolución N° 034-2013-OS/CD - Numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

- 1.2. Con Oficio Nro. 234-2020-OS/OR SAN MARTÍN notificado con fecha 28 de enero de 2020, se dio inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa **ELECTRO TOCACHE**, por incurrir en los incumplimientos señalados en el párrafo precedente, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada, para que presente su descargo.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

- 1.3. Mediante escrito con registro Nro. 2018-68898, de fecha 31 de enero de 2020, **ELECTRO TOCACHE** presenta su reconocimiento de responsabilidad, solicitando se le aplique el factor atenuante previsto en la Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD.
- 1.4. Mediante Oficio Nro. 30-2021-OS/OR ICA, de fecha 07 de enero de 2021, notificado electrónicamente el mismo día, se trasladó a la empresa **ELECTRO TOCACHE** el Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, y se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, para que presente sus descargos sobre el particular.
- 1.5. Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, a pesar de haber sido debidamente notificada.

2. ANÁLISIS

Consideraciones previas

De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Nro. 057-2019-OS/CD, el presente procedimiento administrativo sancionador corresponde ser resuelto por el Jefe de la Oficina Regional de San Martín.

Asimismo, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nro. 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción administrativa sancionable.

De acuerdo al artículo 22° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD (en adelante, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin), el órgano sancionador, recibido los descargos o sin que estos sean presentados, procede a determinar si el agente supervisado ha incurrido o no en la infracción imputada por el órgano instructor, imponiendo la sanción o determinando su archivo

Por lo señalado, habiéndose realizado la imputación de la infracción administrativa a través del Oficio Nro. 4382-2019-OS/OR SAN MARTÍN y habiéndose comunicado las conclusiones de lo actuado en la fase de instrucción a través del Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, corresponde evaluar la responsabilidad de la administrada y la imposición de sanciones, de ser el caso.

Análisis del caso en concreto

2.1. RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.

2.1.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada, se verificó que **ELECTRO TOCACHE** en los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2017 no cumplió con enviar los formatos y sustentos dentro de los 20 primeros días calendarios del mes siguiente, asimismo, en los meses de setiembre y octubre

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

de 2017 no se determinó la fecha de recepción de la carta con envío de información de formatos debido a no cuenta con ningún sello de recepción.

La verificación antes mencionada se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro Nro. 1
Cumplimiento de entrega de información de ELECTRO TOCACHE S.A**

Ítem	Documentos Carta N°	Mes a los que corresponden los gastos	Fecha de entrega de formatos	Fecha límite de entrega de formatos	Observaciones
1	239-2017 y 140-2018	Julio 2017	18/08/2017 y 24/05/2018	20/08/2017 y 20/05/2018	Cumplió
2	279-2017 y 306-2017	Agosto 2017	25/09/2017 y 12/10/2017	20/09/2017 y 20/09/2017	No Cumplió
3	321-2017 y 339-2017	Setiembre 2017	llegible y 13/11/2017	20/10/2017	Sello de fecha de recepción ilegible
4	347-2017	Octubre 2017	llegible	20/11/2017	Sello de fecha de recepción ilegible
5	378-2017	Noviembre 2017	22/12/2017	20/12/2017	No Cumplió
6	047-2018	Diciembre 2017	21/02/2018	20/01/2018	No cumplió

Como se aprecia, la concesionaria para los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2017 no cumplió con enviar los formatos y sustentos dentro de los 20 primeros días calendarios del mes siguiente. Asimismo, en los meses de setiembre y octubre de 2017 no se determinó la fecha de recepción de la carta con envío de información de formatos debido a no cuenta con ningún sello de recepción.

2.1.2. Descargos de la concesionaria:

Descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2020, la empresa **ELECTRO TOCACHE** reconoció expresamente su responsabilidad administrativa en el incumplimiento bajo análisis, y solicitó la reducción del 50% de la multa, de acuerdo al literal g.1.1 del artículo 25 del Reglamento de SFS.

Descargos al Informe Final de Instrucción

Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, a pesar de haber sido debidamente notificada.

2.1.3. Análisis de Osinergmin:

- De la revisión de lo actuado, se aprecia que, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no contradice el incumplimiento imputado, por el contrario, reconoce su responsabilidad administrativa en la comisión del mismo; en ese sentido, se desprende que en el presente caso no se ha

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción Nro. 4382-2019-OS/OR SAN MARTÍN-OS/OR SAN MARTÍN, notificado a la entidad el 28 de enero de 2020 junto al Oficio Nro. 234-2020-OS/OR SAN MARTÍN, que la concesionaria no cumplió con enviar los formatos y sustentos dentro de los 20 primeros días calendarios del mes siguiente. Asimismo, en los meses de setiembre y octubre de 2017 no se determinó la fecha de recepción de la carta con envío de información de formatos debido a no cuenta con ningún sello de recepción.

- Al respecto, corresponde señalar que, el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS establece que, el reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, constituye como un factor atenuante, y que dicho factor dependerá del momento en que se produce el reconocimiento, conforme a lo siguiente:

<< g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

g.1.2) -30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción >>

En el presente caso, la empresa supervisada efectuó el reconocimiento de su responsabilidad administrativa el día 31 de enero de 2020, esto es, dentro del plazo para presentar descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador (Fecha de inicio: 28 de enero de 2020); en consecuencia, el factor atenuante que corresponde ser aplicado a la empresa **ELECTRO TOCACHE** es **el equivalente al -50%** de la multa a imponer.

- El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nro. 27699, establece que **toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.**

Asimismo, prescribe que **la infracción será determinada en forma objetiva** y sancionada administrativamente, de acuerdo a la Escala de Multas y Sanciones del OSINERG, aprobada por el Consejo Directivo.

- Por lo tanto, al haberse verificado que la empresa **ELECTRO TOCACHE** no cumplió con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución de Consejo Directivo Nro. 187-2014-OS/CD, por cuanto no cumplió con enviar los formatos y sustentos dentro de los 20 primeros días calendarios del mes siguiente para el periodo de agosto, noviembre y diciembre de 2017; ha quedado plenamente acreditado que la empresa supervisada cometió la infracción administrativa imputada, la cual es pasible de sanción de conformidad con el numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Sanciones y Multas de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo Nro. 028-2003-OS/CD.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

2.2. **RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO SEÑALADO EN EL ÍTEM 2 DEL NUMERAL 1.1 DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.**

2.2.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada, se verificó que la concesionaria en el mes de diciembre de 2017, realizó un gasto por S/ 5 074.2, según lo reportado en el Formato FISE 12 – B, superior al reconocido en la Resolución Nro. 007-2018-OS/GRT por S/ 4 096.60.

La verificación antes mencionada se muestra en el siguiente cuadro:

Ítem	Resolución N°	Período	Monto Total Reconocido	Monto Total Supervisado	Diferencia	Comentarios
6	007-2018-OS/GRT	Diciembre 2017	4, 096.60	5, 074.23	977.63	En Formato 12-B, El costo Total a Reconocer ascendió a S/. 4, 096.60, ETO reporto un monto de S/. 5, 074.23, ETOSA montos sustentados no coinciden con reportados, En Canje y Liquidación de Vales Digitales no hay ningún sustento. En gastos de Gestión Administrativa sustentos están elegibles.

2.2.2. Descargos de la concesionaria:

Descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2020, la empresa **ELECTRO TOCACHE** reconoció expresamente su responsabilidad administrativa en el incumplimiento bajo análisis, y solicitó la reducción del 50% de la multa, de acuerdo al literal g.1.1 del artículo 25 del Reglamento de SFS.

Descargos al Informe Final de Instrucción

Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, a pesar de haber sido debidamente notificada.

2.2.3. Análisis de Osinergmin:

- De la revisión de lo actuado, se aprecia que, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no contradice el incumplimiento imputado, por el contrario, reconoce su responsabilidad administrativa en la comisión del mismo; en ese sentido, se desprende que en el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción Nro. 4382-2019-OS/OR SAN MARTÍN-OS/OR SAN MARTÍN, notificado a la entidad el 28 de enero de 2020 junto al Oficio Nro. 234-2020-OS/OR SAN MARTÍN, que la concesionaria realizó un gasto por S/ 5 074.2, según lo reportado en el Formato FISE 12 – B, superior al reconocido en la Resolución Nro. 007-2018-OS/GRT por S/ 4 096.60.

Sin embargo, de la revisión de la Resolución Nro. 007-2018-OS/GRT se verificó que el gasto aprobado para **ELECTRO TOCACHE** es de S/ 4 969.60. Por lo tanto, la diferencia entre los

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

montos reconocidos y supervisados para el mes de diciembre 2017, queda estructurada de la siguiente manera:

Ítem	Resolución N°	Período	Monto Total Reconocido	Monto Total Supervisado	Diferencia	Comentarios
6	007-2018-OS/GRT	Diciembre 2017	4, 969.60	5, 074.23	104.63	En Formato 12-B, El costo Total a Reconocer ascendió a S/. 4, 969.60, ETO reporto un monto de S/. 5, 074.23, ETOSA montos sustentados no coinciden con reportados, En Canje y Liquidación de Vales Digitales no hay ningún sustento. En gastos de Gestión Administrativa sustentos están elegibles.

Entonces, el incumplimiento se mantiene modificando la diferencia entre los montos reconocidos y supervisados para el mes de diciembre 2017.

- Al respecto, corresponde señalar que, el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS establece que, el reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, constituye como un factor atenuante, y que dicho factor dependerá del momento en que se produce el reconocimiento, conforme a lo siguiente:

<< g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

g.1.2) -30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción >>

En el presente caso, la empresa supervisada efectuó el reconocimiento de su responsabilidad administrativa el día 31 de enero de 2020, esto es, dentro del plazo para presentar descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador (Fecha de inicio: 28 de enero de 2020); en consecuencia, el factor atenuante que corresponde ser aplicado a la empresa **ELECTRO TOCACHE** es **el equivalente al -50%** de la multa a imponer.

- El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nro. 27699, establece que **toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.**

Asimismo, prescribe que **la infracción será determinada en forma objetiva** y sancionada administrativamente, de acuerdo a la Escala de Multas y Sanciones del OSINERG, aprobada por el Consejo Directivo.

- Por lo tanto, al haberse verificado que la empresa **ELECTRO TOCACHE** no cumplió con lo establecido en el numeral 17.3 del artículo 17° de la Resolución Nro. 187-2014-OS/CD, por cuanto la concesionaria realizó un gasto por S/ 5 074.23, según lo reportado en el Formato FISE 12 – B, superior al reconocido en la Resolución Nro. 007-2018-OS/GRT por S/ 4 969.60;

ha quedado plenamente acreditado que la empresa supervisada cometió la infracción administrativa imputada, la cual es pasible de sanción de conformidad con el numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Sanciones y Multas de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo Nro. 028-2003-OS/CD.

2.3. **RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO SEÑALADO EN EL ÍTEM 3 DEL NUMERAL 1.1 DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.**

2.3.1. Hechos verificados:

La concesionaria no evidenció los gastos reportados en el Formato 12 – A, con respecto al ítem 1. Empadronamiento para los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2017.

Ello pues, en la verificación de consistencia de los gastos reportados en el Formato 12–A (Gastos Operativos – Mensual), se encontró observaciones en los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2017, respecto al ítem 1. Empadronamiento, donde se verificó que los gastos reportados no coinciden respecto a gastos sustentados, y no adjuntó ninguna relación de número de empadronados de todo el periodo del segundo semestre de 2017.

2.3.2. Descargos de la concesionaria:

Descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2020, la empresa **ELECTRO TOCACHE** reconoció expresamente su responsabilidad administrativa en el incumplimiento bajo análisis, y solicitó la reducción del 50% de la multa, de acuerdo al literal g.1.1 del artículo 25 del Reglamento de SFS.

Descargos al Informe Final de Instrucción

Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, a pesar de haber sido debidamente notificada.

2.3.3. Análisis de Osinergmin:

- De la revisión de lo actuado, se aprecia que, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no contradice el incumplimiento imputado; sin embargo, de la revisión de los Informes de Costos Administrativos **SUP1700032-2018-09-EAU-08, SUP1700032-2018-09-EAU-09, SUP1700032-2018-09-EAU-10, SUP1700032-2018-09-EAU-11 y SUP1700032-2018-09-EAU-12** obrantes en el presente expediente, se ha observa documentación con la cual la concesionaria evidencia los gastos reportados en el Formato 12 – A, respecto al ítem 1. Empadronamiento para los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2017. En ese sentido, corresponde tener por desvirtuada la imputación de este extremo.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

2.4. **RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO SEÑALADO EN EL ÍTEM 4 DEL NUMERAL 1.1 DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.**

2.4.1. Hechos verificados:

La concesionaria no evidenció los gastos reportados en el Formato 12 – B, con respecto al ítem 7, Gestión Administrativa, para el periodo del segundo semestre de 2017.

Ello pues, en la verificación de consistencia de los gastos reportados en los Formatos 12-B (Gastos Operativos – Mensual), se encontraron deficiencias en los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, en el ítem 7. Gestión Administrativa; donde la concesionaria reportó gastos en formatos que no coinciden con gastos reportados en sustentos.

2.4.2. Descargos de la concesionaria:

Descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2020, la empresa **ELECTRO TOCACHE** reconoció expresamente su responsabilidad administrativa en el incumplimiento bajo análisis, y solicitó la reducción del 50% de la multa, de acuerdo al literal g.1.1 del artículo 25 del Reglamento de SFS.

Descargos al Informe Final de Instrucción

Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, a pesar de haber sido debidamente notificada.

2.4.3. Análisis de Osinergmin:

- De la revisión de lo actuado, se aprecia que, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no contradice el incumplimiento imputado; sin embargo, de la revisión de los Informes de Costos Administrativos **SUP1700032-2018-09-EAU-08, SUP1700032-2018-09-EAU-09, SUP1700032-2018-09-EAU-10, SUP1700032-2018-09-EAU-11 y SUP1700032-2018-09-EAU-12** obrantes en el presente expediente, se ha observa documentación con la cual la concesionaria evidencia los gastos reportados en el Formato 12 – B, con respecto al ítem 7. Gestión Administrativa, para el periodo del segundo semestre de 2017. En ese sentido, corresponde tener por desvirtuada la imputación de este extremo.

2.5. **RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO SEÑALADO EN EL ÍTEM 5 DEL NUMERAL 1.1 DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.**

2.5.1. Hechos verificados:

La concesionaria no cumplió con sustentar los gastos de canje y liquidación de vales digitales para los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.

2.5.2. Descargos de la concesionaria:

Descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2020, la empresa **ELECTRO TOCACHE** reconoció expresamente su responsabilidad administrativa en el incumplimiento bajo análisis, y solicitó la reducción del 50% de la multa, de acuerdo al literal g.1.1 del artículo 25 del Reglamento de SFS.

Descargos al Informe Final de Instrucción

Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción Nro. 30-2021-OS/OR SAN MARTÍN, a pesar de haber sido debidamente notificada.

2.5.3. Análisis de Osinergmin:

- De la revisión de lo actuado, se aprecia que, la empresa **ELECTRO TOCACHE** no contradice el incumplimiento imputado; sin embargo, de la revisión de los Informes de Costos Administrativos **SUP1700032-2018-09-EAU-08, SUP1700032-2018-09-EAU-09, SUP1700032-2018-09-EAU-10, SUP1700032-2018-09-EAU-11 y SUP1700032-2018-09-EAU-12** obrantes en el presente expediente, se ha observa documentación con la cual la concesionaria evidencia los gastos reportados en el Formato 12 – B, con respecto al ítem 5. Gastos de Canje y Liquidación de Vales Digitales, para el periodo del segundo semestre de 2017. En ese sentido, corresponde tener por desvirtuada la imputación de este extremo.

2.6. **DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA DE SANCIÓN APLICABLE**

A) METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA SANCIÓN PROPUESTA.

Considerando el numerales 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 028-2003-OS/CD, corresponde graduar la sanción a aplicar.

El libro Estudio de multas del sector Energía, publicado por Osinergmin, establece criterios y/o lineamientos de determinación de multas de aplicación en Osinergmin¹. Estos criterios establecen que el valor de la multa debe considerar el beneficio económico ilícito que percibe el agente infractor derivado de su actividad ilícita y el valor económico del daño derivado de la infracción dividido entre una probabilidad de detección asociado a factores agravantes y atenuantes.

Asimismo, el artículo 25 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD indica los criterios de graduación de multas los cuales son: el beneficio ilegalmente obtenido, la probabilidad de detección, el daño, el perjuicio económico causado, la reincidencia, la capacidad económica y las circunstancias de la

¹ Estudio de Multas del Sector Energía: Análisis Económico de las Sanciones Volumen 1, páginas 12 a 29 y páginas 51 a 53, disponible en: http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro_Estudio_de_Multas_Sector_Energia_Vol1.pdf

infracción. Estos criterios permiten graduar las multas con la finalidad de disuadir la conducta ilícita de los agentes infractores y, por otro lado, dará una señal a las empresas de que van a tener que asumir parte de los costos generados por las externalidades que causan a la sociedad. Estos mismos criterios fueron abordados en el análisis de multa para los diferentes procedimientos del subsector electricidad².

En ese sentido, la metodología y la fórmula para la determinación de la multa son de aplicación en las actividades económicas que supervisa Osinergmin. A continuación, se cita la fórmula general:

$$M = \frac{(B + \alpha D)}{p} A$$

Donde:

- M : Multa Estimada.
 B : Beneficio económico ilícito generado por la infracción y/o perjuicio económico causado.
 α : Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa administrativa.
 D : Valor del daño derivado de la infracción.
 p : Probabilidad de detección.
 A : Atenuantes o agravantes $\left(1 + \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{100} \right)$.
 F_i : Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

B) CRITERIOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LA MULTA

➤ Para el incumplimiento del Ítem 1.

Para el cálculo de la multa se precisa que se empleará la siguiente información:

- La Unidad Impositiva Tributaria vigente asciende a S/ 4,300.
- Para la determinación del beneficio ilícito se utilizará la información contenida en el expediente.
- Respecto al análisis de probabilidad, se considerará un valor de probabilidad igual al 100%. Este valor para efectos matemáticos es igual a la unidad no afectando al resultado final de la multa.
- Para el análisis no se considera el perjuicio económico, por no haberse reportado en la solicitud de cálculo de multa un perjuicio (directo y cuantificable) a los usuarios del servicio público de electricidad.

² Se puede revisar el libro titulado Estudio de Multas del Sector Energía: Supervisión y Fiscalización en el Sub sector Electricidad volumen 2. Disponible en: [http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios Economicos/Libros/Libro Estudio de Multas Sector Energia Vol2.pdf](http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro_Estudio_de_Multas_Sector_Energia_Vol2.pdf)

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

- Se utiliza la tasa COK promedio para el periodo 2011-2015 en base al Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE)³ correspondiente al sector eléctrico cuya tasa anual es igual a 10.64% (0.85% mensual) . Se considera utilizar esta tasa toda vez que el incumplimiento está relacionado con el sector eléctrico.
- No se considera un daño generado del incumplimiento, toda vez que el incumplimiento no están referidos a temas de seguridad que hayan causado un accidente mortal o incapacitante a un tercero.
- La aplicación de factores agravantes (por reincidencia) o atenuantes (por reconocimiento de infracción, subsanación posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador o acción correctiva).

➤ Para el incumplimiento del Ítem 2.

Para el cálculo de la multa se precisa que se empleará la siguiente información:

- La Unidad Impositiva Tributaria vigente asciende a S/ 4,300.
- Para la determinación del beneficio ilícito se utilizará la información contenida en el expediente.
- Respecto al análisis de probabilidad, dado que la verificación del estado de las instalaciones es frecuente donde la certeza del cumplimiento de dicha obligación es detectada de forma inmediata. En ese sentido, la probabilidad de detección del incumplimiento que contraviene la norma es inmediata, para el cual se considera un valor de probabilidad conservadora y más favorable para la empresa la cual es igual al 100%. Este valor para efectos matemáticos es igual a la unidad no afectando al resultado final de la multa.
- Para el análisis no se considera el perjuicio económico, por no haberse reportado en la solicitud de cálculo de multa un perjuicio (directo y cuantificable) a los usuarios del servicio público de electricidad.
- Se utiliza la tasa COK promedio para el periodo 2011-2015 en base al Documento de Trabajo Nro. 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) correspondiente al sector eléctrico cuya tasa anual es igual a 10.64% (0.85% mensual). Se considera utilizar esta tasa toda vez que el incumplimiento está relacionado con el sector eléctrico.
- No se considera un daño generado del incumplimiento, toda vez que el incumplimiento no están referidos a temas de seguridad que hayan causado un accidente mortal o incapacitante a un tercero.
- La aplicación de factores agravantes (por reincidencia) o atenuantes (por reconocimiento de infracción, subsanación posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador o acción correctiva).

³ El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú Disponible en: http://www.osinermin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf

CÁLCULO DEL FACTOR B (BENEFICIO ILÍCITO):

Para la determinación de la multa, se considera la fórmula de cálculo de multa, citada en el numeral 3.1, donde el beneficio ilícito de la empresa concesionaria esta dado a partir del costo evitado. Para ello es importante considerar lo siguiente:

Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias ilícitas que son utilidades generadas por la infracción, costo evitado aplicado ante la falta u omisión de algún requisito y/o requerimiento necesario conforme lo establece la norma. El beneficio ilícito sería obtenido o generado por la empresa al no cumplir con la normatividad vigente. La empresa incumplirá una obligación establecida por la norma si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para cumplir con la norma. Los beneficios ilícitos de las empresas infractoras aumentan el beneficio de las mismas⁴.

Costo evitado: Es el monto a precios de mercado de aquel requisito y/o requerimiento necesario para el desarrollo de las actividades dentro del sector eléctrico o el cumplimiento de la norma técnica y/o de seguridad como: a) costos operativos no realizados, b) costos de repuestos o elementos con una vida útil corta, c) inversiones no depreciables (por ejemplo: permisos, sistemas de automonitoreo y reporte), d) inversiones de capital, etc.; el cual puede estar expresado en unidades monetarias correspondientes a la fecha de la infracción o en unidades monetarias correspondientes a otro periodo, en cuyo caso se debe deflactar dicho valor haciendo uso del IPC, a fin de tener el costo evitado expresado en unidades monetarias correspondientes a la fecha de la infracción⁵. Dicho valor será actualizado a la fecha de cálculo de multa. Este costo evitado se traduce en ingresos adicionales que se obtienen por infringir la norma (costo evitado más los intereses ganados en el sector en un horizonte inter-temporal)⁶.

C) RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

- Respecto al incumplimiento Nro. 1 señalado en el numeral 1.1. de la presente resolución.

En este caso, la empresa de distribución al no entregar la información correcta estaría evitando el costo asociado a su elaboración y/o gestión del mismo. De acuerdo a la Unidad Técnica de Electricidad, el principal costo de compilar y remitir al regulador la información concerniente a la información dispuesta en los Procedimientos es el de contratación del personal especializado. En efecto, se considera que un analista de gestión (perfil del estudio VAD 2013-2017) se dedica dos días en cada mes en la compilación y preparación de la información a enviar en el mes.

El salario mensual de dicho analista, según el estudio del VAD, es de \$ 3 829.84⁷, el cual en términos diarios es igual a \$127.6613. Asimismo, debido a la disponibilidad de

⁴ Estudio de Multas del Sector Energía: Análisis Económico de las Sanciones Volumen 1, páginas 15, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 30, 37, 46,

⁵ Presentación “Análisis Económico de Sanciones” realizado por Ricardo de la Cruz Sandoval, profesional de la GPAE

⁶ Estudio de Multas del Sector Energía: Análisis Económico de las Sanciones Volumen 1, páginas 30, 38 y 39.

⁷ Costo anual igual a \$45,958. Se considera 12 meses al año compuesto de 4 semanas al mes.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

información, se asume que el conjunto de la información en el mes implica la misma dedicación promedio por parte del analista, es decir la gestión de la información en el periodo de supervisión tiene el mismo costo. Tal como se consideró anteriormente, en dos días de trabajo, el costo evitado representa el equivalente a \$255.3227 por cada mes. Finalmente, se determinó incumplimiento en la remisión de la información en 3 meses, por lo que el costo evitado equivale a \$765.97.

En ese sentido, el cálculo de la multa considera el costo evitado el cual está en función del costo del personal necesario que se encarga de remitir la información. Para el cual es importante tener en cuenta lo siguiente:

Costos Evitados

Cantidad	Descripción	Costos		
		Unitario (S/)	Unitario (USD)	Total Unitario (USD)
1.00	Costo evitado de disponer recursos para el cumplimiento de remisión de información correcta y obligatoria	-	765.97	765.97

En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de multa a aplicar, que considera el costo evitado y/o beneficio ilícito, el daño, probabilidad de detección; y, atenuantes y agravantes:

Determinación del Beneficio Ilícito

Presupuesto	Monto del presupuesto (\$)	Monto del presupuesto (S/)	IPC nacional- Fecha presupuesto (2)	IPC nacional- Fecha infracción (2)	Presup. a la fecha de la infracción
Costo evitado de disponer recursos para el cumplimiento de remisión de información correcta y obligatoria	765.97	2,753.65	119.12	126.73	2,929.57
Fecha de la infracción (3)					Enero 2018
Beneficio ilícito a la fecha de la infracción					2,929.57
Beneficio ilícito a la fecha de la infracción (neto del IR 30%) (4)					2,050.70
Fecha de cálculo de la multa					Diciembre 2020
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de la multa					36
Tasa COK promedio sector (mensual)					0.85%
Beneficio ilícito a la fecha de cálculo de la multa en S/					2,779.66
Factor B de la infracción en UIT					0.65
Factor αD de la infracción en UIT					0.00
Probabilidad de detección					1.00
Factores atenuantes y agravantes					1.00
Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,300)					0.65
Multa en Soles					2,795.00

Nota:

(1) En este caso se considerará el costo de retiro de conexión de un suministro de media tensión como referencia, que está directamente al costo evitado por parte de la concesionaria

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

- (2) Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional . Fuente: INEI
(3) Fecha de incumplimiento se considera la fecha de la supervisión.
(4) Impuesto a la renta descontado.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, la multa a aplicar sería igual a **0.65 UIT**. Al respecto, teniendo en cuenta que la empresa **ELECTRO TOCACHE** ha reconocido en forma expresa y por escrito su responsabilidad, corresponde considerar el factor atenuante recogido en el literal g.1.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, y reducir el monto de la multa en un 50%, teniendo en cuenta la oportunidad de la presentación de su reconocimiento de la responsabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

Multa en UIT		0.65 UIT
Reducción por atenuante de Reconocimiento de Responsabilidad (-50%)	- 50%	0.325 UIT
Total Multa con redondeo		0.32 UIT

En ese sentido, la multa que corresponde imponer es la siguiente: **0.32 UIT: Treinta y dos centésimas (0.32) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)**.

Sin embargo, de acuerdo a la tipificación⁸ para el presente incumplimiento la multa mínima que se debe establecer es igual a 1,00 UIT, en ese sentido en lugar de aplicar 0.32 UIT **la multa aplicable asciende a 1,00 UIT**.

- Respecto al incumplimiento Nro. 2 señalado en el numeral 1.1. de la presente resolución.

Con relación al incumplimiento del numeral 5.2 de la Resolución de Consejo Directivo Nro. 034-2013-OS/CD, relacionada a generar un gasto de S/ 5 074.23 en el mes de diciembre de 2017, superior al reconocido en resolución Nro. 007-2018-OS/GRT por S/ 4, 969.60.

Tabla Nro. 03: Beneficio ilícito

Ítem	Resolución N°	Período	Monto Total Reconocido	Monto Total Supervisado	Diferencia	Comentarios
6	007-2018-OS/GRT	Diciembre 2017	4, 969.60	5, 074.23	104.63	En Formato 12-B, El costo Total a Reconocer ascendió a S/. 4, 969.60, ETO reporto un monto de S/. 5, 074.23, ETO montos sustentados no coinciden con reportados, En Canje y Liquidación de Vales Digitales no hay ningún sustento. En gastos de Gestión Administrativa sustentos están

⁸ Numeral 1.10 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, establece que se debe sancionar con una multa no menor a 1 (una) ni mayor a 1000 UIT.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
 OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

						elegibles.
--	--	--	--	--	--	------------

En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de multa a aplicar:

Cuadro Nro. 04: Propuesta de cálculo de multa del Incumplimiento 2)

Presupuesto	Monto del presupuesto (\$)	Monto del presupuesto (S/)	IPC nacional - Fecha presupuesto (2)	IPC nacional al- Fecha infracción (2)	Presup. a la fecha de la infracción
Beneficio ilícito por generar un gasto de S/ 5 074.23 en el mes de diciembre de 2017, superior al reconocido en resolución N° 007-2018-OS/GRT por S/ 4, 969.60.		104.63	119.12	126.73	111.31
Fecha de la infracción (3)					Enero 2018
Beneficio ilícito a la fecha de la infracción					111.31
Beneficio ilícito a la fecha de la infracción (neto del IR 30%) (4)					77.92
Fecha de cálculo de la multa					Diciembre 2020
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de la multa					36
Tasa COK promedio sector (mensual)					0.85%
Beneficio ilícito a la fecha de cálculo de la multa en S/					105.62
Factor B de la infracción en UIT					0.02
Factor α D de la infracción en UIT					0.00
Probabilidad de detección					1.00
Factores atenuantes y agravantes					1.00
Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,300)					0.02
Multa en Soles					86.00

Nota:

- (1) En este caso se considerará el costo de retiro de conexión de un suministro de media tensión como referencia, que está directamente al costo evitado por parte de la concesionaria
- (2) Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional . Fuente: INEI
- (3) Fecha de incumplimiento se considera la fecha de la supervisión.
- (4) Impuesto a la renta descontado.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, la multa a aplicar sería igual a **0.02 UIT**. Al respecto, teniendo en cuenta que la empresa **ELECTRO TOCACHE** ha reconocido en forma expresa y por escrito su responsabilidad, corresponde considerar el factor atenuante recogido en el literal g.1.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, y reducir el monto de la multa en un 50%, teniendo en cuenta la oportunidad de la presentación de su reconocimiento de la responsabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

Multa en UIT		0.02 UIT
Reducción por atenuante de Reconocimiento de Responsabilidad (-50%)	- 50%	0.01 UIT

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
 OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

Total Multa con redondeo	0.01 UIT
---------------------------------	-----------------

En ese sentido, la multa que corresponde imponer es la siguiente: **0.01 UIT: Una centésima (0.01) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).**

Sin embargo, de acuerdo a la tipificación⁹ para el presente incumplimiento la multa mínima que se debe establecer es igual a 1,00 UIT, en ese sentido en lugar de aplicar 0.01 UIT **la multa aplicable asciende a 1,00 UIT.**

- 2.7. En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se desprende que corresponde aplicar a **ELECTRO TOCACHE**, las sanciones que se detallan a continuación, por las infracciones administrativas acreditadas en el presente procedimiento administrativo sancionador:

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO	SANCIÓN ESTABLECIDA
1	<p style="text-align: center;"><u>RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN</u></p> <p>La concesionaria para los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2017 no cumplió con enviar los formatos y sustentos dentro de los 20 primeros días calendarios del mes siguiente. Asimismo, en los meses de setiembre y octubre de 2017 no se determinó la fecha de recepción de la carta con envío de información de formatos debido a no cuenta con ningún sello de recepción.</p>	1 UIT
2	<p>La concesionaria en el mes de diciembre de 2017, realizó un gasto por S/ 5 074.2, según lo reportado en el Formato FISE 12 – B, superior al reconocido en la Resolución N°. 007-2018-OS/GRT por S/ 4 969.60.</p>	1 UIT

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nro. 26734 modificada por Ley Nro. 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nro. 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nro. 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD; Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS; y en la Resolución de Consejo Directivo Nro. 057-2019-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.**, con una **multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha del pago, por incumplir con el artículo 18 de la Resolución de Consejo Directivo Nro. 187-2014-OS/CD; hecho sancionado conforme al numeral 1.10 del Anexo Nro.

⁹ Numeral 1.10 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, establece que se debe sancionar con una multa no menor a 1 (una) ni mayor a 1000 UIT.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **YKJ8CAAWII**. No aplica a notificaciones electrónicas.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN

1 de la Escala de Sanciones y Multas de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo Nro. 028-2003- OS/CD.

Código de Infracción: 180006889801

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.**, con una **multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha del pago, por incumplir con el numeral 17.3 del artículo 17° de la Resolución Nro. 187-2014-OS/CD y en numeral 5.2 de la Resolución Nro. 034-2013-OS/CD; hecho sancionado conforme al numeral 1.10 del Anexo Nro. 1 de la Escala de Sanciones y Multas de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo Nro. 028-2003-OS/CD.

Código de Infracción: 180006889802.

Artículo 3º.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.**, por el incumplimiento descrito en el ítem 3) del numeral 1.1. de la presente Resolución, por los argumentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 4º.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.**, por el incumplimiento descrito en el ítem 4) del numeral 1.1. de la presente Resolución, por los argumentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 5º.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.**, por el incumplimiento descrito en el ítem 5) del numeral 1.1. de la presente Resolución, por los argumentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 6º.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **"MULTAS PAS"** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.** y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación **"OSINERGMIN MULTAS PAS"**; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 7º.- COMUNICAR que, de conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si cancela el monto de la multa dentro del plazo fijado en la presente resolución, no interpone recurso administrativo y mantiene vigente su autorización para la notificación electrónica. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Asimismo, se comunica que:

- El presente acto entra en vigencia a partir del día hábil siguiente de la fecha de su notificación.
- El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que, de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución,

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN NRO. 94-2021-OS/OR SAN MARTÍN**

mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. Dicho recurso podrá ser presentado a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (<https://ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/>), haciendo referencia al número del expediente administrativo.

Artículo 8º.- NOTIFICAR a la concesionaria **ELECTRO TOCACHE S.A.**, el contenido de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

«frodas»

Ing. Félix Rómulo Rodas Ortega
Jefe de la Oficina Regional de San Martín
Osinergmin