ACTA N° 002-2020

COMPROMISOS DE MEJORA
Aprobación de la Matriz de Compromisos de Mejora del PNVR-PMAHF

El día 13 de Marzo 2020, en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se reunieron los representantes de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) y de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto (OGMEI).

La PNVR representada por el Ing. Iván Ramos Pastor; y

La OGMEI representada por la Lic. Merlita Melina Burgos Quiñones

Habiendo la Oficina de Evaluación del Impacto (OEI) de la OGMEI realizado el año 2019 una evaluación cualitativa del PNVR en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friajes (PMAHF) en Cusco y Puno y, en cumplimiento de la Directiva General N° 004-2019-VIVIVIENDA-DM, "Lineamientos para la evaluación de resultados e impactos de las intervenciones públicas del MVCS", publicada mediante la RM N° 325-2019- VIVIENDA, específicamente de los acápites *"6.6.3. Una vez que la Matriz cuente con la conformidad de los responsables de ambas partes, el órgano/programa suscribe un Acta de Compromisos de mejora y la OGMEI aprueba la Matriz de Compromisos de mejora y la eleva a los Despachos Vice Ministeriales y Despacho Ministerial, para su conocimiento; y 6.6.4. En base a la Matriz de Compromisos de Mejora, la OEI realiza el seguimiento a la implementación de las acciones de los compromisos de mejora y elabora el Informe de seguimiento a la implementación de los compromisos de mejora, el cual hace llegar a la OGMEI para su elevación a la Secretaría General, que recepciona el Informe y lo eleva a los Despachos Vice Ministeriales y Despacho Ministerial;* se acordó lo siguiente:

1. Suscribir los compromisos contenidos en la Matriz de Mejora correspondiente a la intervención del PNVR, en el marco del PMAHF.
2. Designar al Director del PNVR como encargado de la implementación de los compromisos asumidos, registrados en la matriz adjunta.
3. Designar a la Directora de la OGMEI como encargada del seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos, registrados en la matriz adjunta.

Una vez culminada la reunión, siendo las..... horas, se procedió a firmar la presente acta en señal de conformidad.

Director Ejecutivo
Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR

Directora General
Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto - OGMEI

MATRIZ DE COMPROMISOS DE MEJORA

DATOS DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA	
Nombre	Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friajes - PMAHF
Objetivo general	El Plan Multisectorial ante Heladas y Friajes - PMAHF 2018 tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de heladas y friajes por medio del accionar articulado del Estado.
Período de ejecución	Construcción de los módulos Sumaq Wasi: 2018
Órgano/unidad orgánica responsable	PNVR
DATOS DE LA EVALUACIÓN	
Tipo de evaluación	Evaluación de cualitativa de resultados. Este tipo de evaluación recoge desde la perspectiva de los beneficiarios los resultados de la intervención en las condiciones de vida traducidas en términos de comodidad, habitabilidad, capacidades así como los factores incidieron en tales resultados.
Fecha de evaluación	Octubre – febrero 2019
Responsable de la evaluación	Oficina de Evaluación del Impacto – Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto (OEI-OGMEI)

PROBLEMAS IDENTIFICADOS		RECOMENDACIONES		COMPROMISOS			
Situación	Evidencias	Propuesta	Objetivo	Acciones a realizar	Responsable	Plazos	Medio de verificación
EN RELACIÓN CON LA FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS							
La aplicación de mecanismos como el SISFOH para la identificación de hogares beneficiarios del PNVR – PMAHF requiere una verificación, pues se ha evidenciado casos de hogares que no requieren del Sumaq Wasi y por lo tanto no la usan.	• Evaluación cualitativa de resultados PNVR-PMAHF, 2019	• Complementar los mecanismos de focalización para evitar la filtración de familias beneficiarias con información secundaria o primaria. • Por ejemplo, se puede incluir en la focalización: número de propiedades que posee el hogar del beneficiario, la actividad económica principal, entre otros.	Mejorar la identificación de hogares beneficiarios que requieren de la dotación del Sumaq Wasi.	Con RD N°084-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 05 de julio de 2019, se aprueba la "Guía de Evaluación y Selección de Familias del Programa Nacional de Vivienda Rural", en la cual el PNVR evalua exclusivamente a las familias que forman parte del patrón general de Hogares, con criterios socio económicos (pobre y extremo pobre) y con criterios categóricos establecidos por el PNVR.	PNVR	En vigencia	Base de datos de familias pobres y extremadamente pobres, atendidas con el mejoramiento de la vivienda rural.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS		RECOMENDACIONES		COMPROMISOS			
Situación	Evidencias	Propuesta	Objetivo	Acciones a realizar	Respon sable	Plazos	Medio de verificación
EN RELACIÓN CON EL USO DEL SUMAQ WASI							
El no uso de los Sumaq Wasi por parte de hogares que sí lo requieren puede deberse a la distancia entre la vivienda tradicional (que brinda ambientes como cocina y servicios higiénicos) y el Sumaq Wasi.	• Evaluación cualitativa de resultados PNVR-PMAHF, 2019.	• Construir el Sumaq Wasi a una distancia prudencial de la vivienda tradicional de manera tal que el hogar se beneficie del uso de los servicios que brinda la vivienda tradicional como por ejemplo la cocina.	Incrementar el uso de los Sumaq Wasi por parte de los hogares beneficiarios.		PNVR		
El no uso de los Sumaq Wasi por parte de hogares que sí lo requieren puede deberse a la falta de servicio eléctrico.	• Evaluación cualitativa de resultados PNVR-PMAHF, 2019.	• Considerar realizar conexiones eléctricas finales en el Sumaq Wasi asumiendo la condición de pobreza de las familias beneficiarias.	Incrementar el uso de los Sumaq Wasi por parte de los hogares beneficiarios.	Instalaciones el uso de los Sumaq Wasi por parte de los hogares beneficiarios.	PNVR	2020	Expedientes técnicos aprobados.
Los hogares pequeños como los que tienen hasta dos integrantes (madre/padre e hijo o pareja de ancianos) usan de manera parcial la vivienda, es decir un sólo dormitorio.	• Evaluación cualitativa de resultados PNVR-PMAHF, 2019.	• Considerar el tamaño del hogar (número de integrantes del hogar o edad de los beneficiarios) para diferenciar la dotación por tipos de módulos habitacionales. Se sugiere para los hogares pequeños: • Entregar un módulo habitacional con una habitación para los hogares pequeños, o • Evaluar la posibilidad de construir una cocina en el dormitorio no utilizado en el actual Sumaq Wasi.	Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos económicos destinados a la construcción de los módulos habitacionales.	Evaluación de propuestas de diseños Sumaq Wasi con 1 dormitorio	PNVR	2020	Propuesta de nuevo diseño Sumaq Wasi

PROBLEMAS IDENTIFICADOS		RECOMENDACIONES		COMPROMISOS			
Situación	Evidencias	Propuesta	Objetivo	Acciones a realizar	Respon sable	Plazos	Medio de verificación
EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO DEL SUMAQ WASI							
Las prácticas de limpieza recomendadas por el PNVR no están siendo realizadas, siendo más evidente en Cusco que en Puno.	• Evaluación cualitativa de resultados PNVR-PMAHF, 2019.	• Innovar los mecanismos a través de los cuales se desarrollan capacidades para el mantenimiento, orden y limpieza del Sumaq Wasi tomando en consideración la composición etaria del hogar.	Incrementar las prácticas familiares de mantenimiento, orden y limpieza del Sumaq Wasi.	Incluir en los talleres de capacitación ejemplos visuales y reales (tomados de situaciones propuestas por los asistentes) que permitan, mediante un enfoque andrológico, incidir en las practicas más adecuadas para el tipo de vivienda, tanto mejorada como sus originales de adobe y de otros espacios físicos que componen un enfoque integral de la vivienda (cocina, baño, redil, entre otros). En adición, acompañar las indicaciones de buenas prácticas con los potenciales efectos negativos para la salud de todos los miembros de la familia, reconociendo su vulnerabilidad de acuerdo a su edad, estado físico, tipo de labor, etc. y como estas variables se relacionan con sus viviendas.	PNVR	Desde abril en delante de manera permanente	Generar una ficha de visita inopinada basada en una muestra aleatoria sistemática obtenida de la lista de beneficiarios en cada núcleo ejecutor (de no poderse, la muestra por conveniencia o cercanía espacial) que se emplee para corroborar la efectividad de los talleres en este tema.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS		RECOMENDACIONES		COMPROMISOS			
Situación	Evidencias	Propuesta	Objetivo	Acciones a realizar	Respon sable	Plazos	Medio de verificación
EN RELACIÓN CON MODIFICACIONES DEL SUMAQ WASI							
Los cenitales cumplen adecuadamente la función de iluminación, sin embargo esto viene acompañado de un exceso de ingreso de rayos solares. En algunos casos, se ha tapado los cenitales para reducir el ingreso de los rayos solares y evitar el deterioro de diversos bienes.	• Evaluación cualitativa de resultados PNVR-PMAHF, 2019.	• Evaluar la posibilidad de colocar cenitales con vidrios pavonados u otro material o acondicionamiento que reduzca el ingreso directo de los rayos solares sin impedir la acumulación del calor e iluminación al interior de la vivienda.	Incrementar la valoración positiva de los hogares beneficiarios sobre el Sumaq Wasi.	Prestar atención particular al componente del techo y a las ventanas cenitales al momento de la capacitación, dado que según los informes de temperaturas elaborados por el PNVR – UATS, La ventana cenital es un elemento de las viviendas elaboradas en ladrillo por el cual se capta la mayor cantidad de energía solar que no está siendo distribuida a los dormitorios. En es sentido, se explicará la importancia de mantener las puertas abiertas de los dormitorios a horas especificas según hayan mostrado convenientes los reportes de temperatura, de igual forma mantener carradas las puertas del área tapón, la mejor forma de manipular las contraventanas, entre otras especificaciones.	PNVR		La UATS aplicara pruebas de entrada y salida a un grupo de los beneficiarios asistentes a la capacitación con la finalidad de evaluar el nivel de retención respecto a la información sobre cuidado y mantenimiento de la vivienda, así como la comprensión de la información sobre uso adecuado de espacios. Las indicaciones sobre las ventanas cenitales y los horarios oportunos para el cierre o abertura de las puertas y ventanas (que son los principales elementos de ventilación y transmisión de calor) serán incluido en la prueba de salida.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS		RECOMENDACIONES		COMPROMISOS			
Situación	Evidencias	Propuesta	Objetivo	Acciones a realizar	Respon sable	Plazos	Medio de verificación
Los cenitales cumplen adecuadamente la función de iluminación, sin embargo, esto viene acompañado de un exceso de ingreso de rayos solares. En algunos casos, se ha tapado los cenitales para reducir el ingreso de los rayos solares y evitar el deterioro de diversos bienes.	Evaluación cualitativa de resultados PNVR-PMAHF, 2019.	Evaluar la posibilidad de colocar cenitales con vidrios pavonados u otro material o acondicionamiento que reduzca el ingreso directo de los rayos solares sin impedir la acumulación del calor e iluminación al interior de la vivienda.	Incrementar la valoración positiva de los hogares beneficiarios sobre el Sumaq Wasi.	Modificación de la Ubicación de la ventana Cenital y uso de policarbonato traslucido.	PNVR	2020	Expediente Técnico.