

Cargos de Reposición de la Conexión
Resolución Osinergrmín N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2023

Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros (CRER)

Empresa	CRER \$/Usuario-mes
Electro Ucayali	0.00

Tabla N° 3.1: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.21	0.38	
				BT5B (2 hilos)	0.26	0.38	
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	0.30		
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.38	
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0.30		
				BT6	0.12	0.26	
				BT5F	0.21	0.38	
				BT5I (2 hilos) (4)	0.12	0.30	
				BT5I (3 hilos) (4)	0.12	0.30	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.26	0.38	
				BT5B (2 hilos)	0.26	0.38	
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.38	
				BT6	0.12	0.26	
				BT5F	0.26	0.38	
				BT5I (2 hilos) (4)	0.17	0.30	
				BT5I (3 hilos) (4)	0.17	0.30	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.30	0.47	
				BT5B	0.47	0.59	
				BT6	0.17	0.30	
				BT2/BT3/BT4	1.03	1.15	
				BT5F	0.30	0.47	
				BT5I (4)	0.17	0.35	
				BT5A	0.30	0.47	
				BT5B	0.47	0.59	
				BT6	0.17	0.30	
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT2/BT3/BT4	1.07	1.20	
				BT5I (4)	0.21	0.35	
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.35	1.56	
				BT2/BT3/BT4	1.35	1.82	
				BT2/BT3/BT4		2.46	
		C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2/BT3/BT4		3.26
			C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4		3.86
			C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW			
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW						
C4	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW					

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER)

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.2: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.30
				BT5B (3 hilos)	0.35
				BT5F	0.30
				BT5I (2 hilos) (2)	0.21
				BT5I (3 hilos) (2)	0.21
				BT5B (2 hilos)	0.35
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	0.35
				BT5F	0.30
				BT5I (2 hilos) (2)	0.21
				BT5I (3 hilos) (2)	0.21
				BT5B	0.51
				BT5F	0.35
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5I (2)	0.21
				BT5B	0.59
				BT5I (2)	0.30
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.51
				BT5F	0.35
				BT5I (2)	0.30

Tabla N° 3.3: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea -1	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.35	0.47
				BT5B	0.47	0.59
				BT6	0.21	0.35
				BT2/BT3/BT4	0.35	0.47
				BT5F	0.26	0.35
				BT5I (3)	1.41	1.5
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.35	0.47
				BT5B	0.47	0.59
				BT6	0.21	0.35
				BT2/BT3/BT4	0.26	0.35
	BT5I (3)	1.41	1.5			
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.35	1.61
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	1.44	1.74
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		2.24
C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		2.96	
C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		3.22	

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Reposición de la Conexión

Resolución Osinergrmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2023

Tabla N° 3.4: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Cargo (1)
Trifásica	C2	C2.1	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT5B/BT5E	0.47
				BT5F	0.35
				BT5I (2)	0.21
		C2.2	$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT5B/BT5E	0.56
				BT5I (2)	0.35

Tabla N° 3.5: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepagó - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia	Opción	Aérea (2)	Subterránea
			Conectada (Pc)	tarifaria		(2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.28	1.45
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.32	
				BT7 (3 hilos)	2.04	2.09
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	2.09	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.28	1.45
				BT7 (3 hilos)	2.04	2.09

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER)

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	10 kV			13,2/7,62 kV			20 kV - 22,9/13,2 kV		
					PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS
Trifásica	C5	C5.1	$P_c \leq 100 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	8.96	21.26		10.38	24.49		11.49	27.41	
		C5.2	$100 \text{ kW} < P_c \leq 400 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	10.12	20.4	20.69	10.41	23.32	20.05	11.49	27.41	27.71
		C5.3	$400 \text{ kW} < P_c \leq 700 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	10.12	20.05	19.88	10.59	22.85	20.05	11.84	28.79	27.71
		C5.4	$700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	10.12	19.67	19.88	10.59	22.85	20.05	12.01	28.44	27.71
		C5.5	$1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	11.32	19.96	19.88	11.19	22.72	20.05	12.74	27.59	27.71

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD