

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2023

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
							Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.74	1.60								
				BT5B (2 hilos)			1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)			1.56		1.63		1.95		2.03	
				BT5B (3 hilos)			1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1.56		1.63		1.95		2.03	
				BT5F	1.68	1.54								
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.68	1.54								
				BT6	0.83	0.70								
				BT5A	1.74	1.60								
				BT5B (2 hilos)			1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
				BT5B (3 hilos)			1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
				BT5F	1.68	1.54								
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.68	1.54								
				BT6	0.83	0.70								
				BT5A	3.26	3.18								
				BT5B	0.00	0.00	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61	1.69	1.61
				BT5F	3.13	3.05								
				BT5I	3.13	3.05								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT6	0.80	0.72								
				BT2/BT3/BT4	3.73	3.65								
				BT5A	3.26	3.18								
				BT5B			1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61	1.69	1.61
				BT5I	3.13	3.05								
				BT6	0.80	0.72								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2/BT3/BT4	3.73	3.65								
		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.14	4.86								
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4	5.14	4.86								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225	BT2/BT3/BT4		4.86								
	C4	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300	BT2/BT3/BT4		4.86								

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (S E R).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiple 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
				BT5B (3 hilos)	1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
				BT5F	1.68	1.54	1.68	1.54				
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.68	1.54	1.68	1.54				
				BT5B (2 hilos)	1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
				BT5B (3 hilos)	1.30	1.16	1.36	1.23	1.62	1.48	1.69	1.56
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5F	1.68	1.54	1.68	1.54				
				BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.68	1.54	1.68	1.54				
				BT5B	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61	1.69	1.61
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5F	3.13	3.05	3.13	3.05				
				BT5I	3.13	3.05	3.13	3.05				
				BT5B	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61	1.69	1.61

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Mantenimiento de la Conexión
Resolución Osinerghmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGHMIN N° 166-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2023

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	3.26	3.18	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61
				BT5B	0.00	0.00						
				BT5F	3.13	3.05						
				BT5I	3.13	3.05						
				BT6	0.80	0.72						
				BT2/BT3/BT4	3.73	3.65						
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	3.26	3.18	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61
				BT5B	0.00	0.00						
				BT5I	3.13	3.05						
				BT6	0.80	0.72						
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2/BT3/BT4	3.73	3.65	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.14	4.86						
				BT2/BT3/BT4	5.14	4.86						
				BT2/BT3/BT4		4.86						
				BT2/BT3/BT4		4.86						
				BT2/BT3/BT4		4.86						

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiple 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61	1.69	1.61
				BT5F	3.13	3.05	3.13	3.05				
				BT5I	3.13	3.05	3.13	3.05				
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.48	1.40	1.48	1.40	1.69	1.61	1.69	1.61
				BT5I	3.13	3.05	3.13	3.05				

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.08	0.95
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.08	0.95
				BT7 (3 hilos)	1.08	0.95
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.08	0.95
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.08	0.95
				BT7 (3 hilos)	1.08	0.95

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometidas simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Mantenimiento de la Conexión

Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/Nov/2023

Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia	Opción	10 kV			13.2/7.62 kV			20 kV - 22.9/13.2 kV		
			Conectada (Pc)	Tarifaria	PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS
Trifásica	C5	C5.1	$P_c \leq 100 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	15.22	15.39		15.22	15.39		15.89	16.40	
		C5.2	$100 \text{ kW} < P_c \leq 400$	MT2/MT3/MT4	15.22	15.39	15.39	15.22	15.39	15.39	15.89	16.40	16.40
		C5.3	$400 \text{ kW} < P_c \leq 700$	MT2/MT3/MT4	15.22	15.39	15.39	15.22	15.39	15.39	15.89	16.40	16.40
		C5.4	$700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	15.22	15.39	15.39	15.22	15.39	15.39	15.89	16.40	16.40
		C5.5	$1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500$	MT2/MT3/MT4	15.89	16.40	16.40	15.89	16.40	16.40	16.89	17.12	17.12

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD