

Cargos de Reposición de la Conexión
Resolución Osinergrmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Ago/2024

Cargo por Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros (CRER)

Empresa	CRER S./Usuario-mes
Electro Ucayali	0.00

Tabla N° 3.1: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.21	0.37
				BT5B (2 hilos)	0.25	0.37
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	0.29	
				BT5B (3 hilos)	0.25	0.37
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0.29	
				BT6	0.12	0.25
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5F	0.21	0.37
				BT5I (2 hilos) (4)	0.12	0.29
				BT5I (3 hilos) (4)	0.12	0.29
				BT5A	0.25	0.37
				BT5B (2 hilos)	0.25	0.37
				BT5B (3 hilos)	0.25	0.37
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT6	0.12	0.25
				BT5F	0.25	0.37
				BT5I (2 hilos) (4)	0.16	0.29
				BT5I (3 hilos) (4)	0.16	0.29
				BT5A	0.29	0.46
				BT5B	0.46	0.58
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT6	0.16	0.29
				BT2/BT3/BT4	1.00	1.12
				BT5F	0.29	0.46
				BT5I (4)	0.16	0.34
				BT5A	0.29	0.46
				BT5B	0.46	0.58
		C3	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT6	0.16	0.29
				BT2/BT3/BT4	1.04	1.16
				BT5I (4)	0.21	0.34
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.32	1.53
		C4	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	1.32	1.78
				BT2/BT3/BT4		2.40
				BT2/BT3/BT4		3.18
				BT2/BT3/BT4		3.77
				BT2/BT3/BT4		
				BT2/BT3/BT4		

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER)

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.2: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.29
				BT5B (3 hilos)	0.34
				BT5F	0.29
				BT5I (2 hilos) (2)	0.21
				BT5I (3 hilos) (2)	0.21
				BT5B (2 hilos)	0.34
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	0.34
				BT5F	0.29
				BT5I (2 hilos) (2)	0.21
				BT5I (3 hilos) (2)	0.21
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.50
				BT5F	0.34
				BT5I (2)	0.21
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.58
				BT5I (2)	0.29
				BT5I (2)	0.29

Tabla N° 3.3: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea (1).	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.34	0.46
				BT5B	0.46	0.58
				BT6	0.21	0.34
				BT2/BT3/BT4	0.34	0.46
				BT5F	0.25	0.34
				BT5I (3)	1.37	1.46
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.34	0.46
				BT5B	0.46	0.58
				BT6	0.21	0.34
				BT2/BT3/BT4	0.25	0.34
				BT5I (3)	1.37	1.46
		C3	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.32	1.57
				BT2/BT3/BT4	1.41	1.70
		C4	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4		2.19
				BT2/BT3/BT4		2.89
				BT2/BT3/BT4		3.14
				BT2/BT3/BT4		

Tabla N° 3.4: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Cargo (1)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B/BT5E	0.46
				BT5F	0.34
				BT5I (2)	0.21
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B/BT5E	0.54
				BT5I (2)	0.34
				BT5I (2)	0.34

Tabla N° 3.5: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.25	1.41
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.28	
				BT7 (3 hilos)	1.99	2.04
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos) - Rural (1)	2.04	
				BT7 (2 hilos)	1.25	1.41
				BT7 (3 hilos)	1.99	2.04

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER)

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	10 kV			13,2/7,62 kV			20 kV - 22,9/13,2 kV		
					PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	8.69	20.64		10.07	23.77		11.15	26.61	
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	9.82	19.8	20.09	10.1	22.64	19.47	11.15	26.61	26.9
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	9.82	19.47	19.3	10.28	22.18	19.47	11.49	27.95	26.9
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	9.82	19.09	19.3	10.28	22.18	19.47	11.66	27.61	26.9
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	10.99	19.38	19.3	10.86	22.06	19.47	12.37	26.78	26.9

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD