

Cargos de Mantenimiento de la Conexión
Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Ago/2024
Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja		Electromecánico - Caja	
							Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.70	1.56								
				BT5B (2 hilos)			1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)			1.52		1.60		1.91		1.98	
				BT5B (3 hilos)			1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1.52		1.60		1.91		1.98	
				BT5F	1.64	1.51								
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.64	1.51								
				BT6	0.81	0.68								
				BT5A	1.70	1.56								
				BT5B (2 hilos)			1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos)			1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5F	1.64	1.51								
				BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.64	1.51								
				BT6	0.81	0.68								
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	3.18	3.11								
				BT5B			1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT5F	3.06	2.98								
				BT5I	3.06	2.98								
				BT6	0.78	0.70								
				BT2/BT3/BT4	3.65	3.57								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	3.18	3.11								
				BT5B			1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT5I	3.06	2.98								
				BT6	0.78	0.70								
				BT2/BT3/BT4	3.65	3.57								
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.02	4.75								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2/BT3/BT4	5.02	4.75								
		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	5.02	4.75								
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		4.75								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225	BT2/BT3/BT4		4.75								
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300	BT2/BT3/BT4		4.75								

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5 , 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (S E R).
- (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (3) Aplicable a conexiones subterráneaz o mixtas (aérea/subterránea)

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiple 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos)	1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5F	1.64	1.51	1.64	1.51				
				BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.64	1.51	1.64	1.51				
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos)	1.27	1.13	1.33	1.20	1.59	1.44	1.65	1.52
				BT5F	1.64	1.51	1.64	1.51				
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5I (2 hilos) / (3 hilos)	1.64	1.51	1.64	1.51				
				BT5B	1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT5F	3.06	2.98	3.06	2.98				
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5I	3.06	2.98	3.06	2.98				
				BT5B	1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57	1.65	1.57

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneaz o mixtas (aérea/subterránea).

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Mantenimiento de la Conexión
Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Ago/2024

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	3.18	3.11	1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57
				BT5B								
				BT5F	3.06	2.98						
				BT5I	3.06	2.98						
				BT6	0.78	0.70						
				BT2/BT3/BT4	3.65	3.57						
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	3.18	3.11	1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57
				BT5B								
				BT5I	3.06	2.98						
				BT6	0.78	0.70						
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.02	4.75	1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	5.02	4.75						
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		4.75						
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		4.75						
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		4.75						

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiple 380/220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT5F	3.06	2.98	3.06	2.98				
				BT5I	3.06	2.98	3.06	2.98				
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.44	1.37	1.44	1.37	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT5I	3.06	2.98	3.06	2.98				

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Pre pago - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.06	0.93
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.06	0.93
				BT7 (3 hilos)	1.06	0.93
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.06	0.93
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.06	0.93
				BT7 (3 hilos)	1.06	0.93

(1)AplicablealosSectoresTípicos4,5,6ySistemasEléctricosRurales(SER).
(2)Aplicableaconexionesconacometidassimpleodoble.
(3)Aplicableaconexionessubterráneasomixtas(aérea/subterránea).

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD

Cargos de Mantenimiento de la Conexión
Resolución Osinergmin N° 130-2023-OS/CD y OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Ago/2024
Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia	Opción	10 kV			13.2/7.62 kV			20 kV - 22.9/13.2 kV		
			Conectada (Pc)	Tarifaria	PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS	PMI	Celda	PMS
Trifásica	C5	C5.1	$P_c \leq 100 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	14.88	15.05		14.88	15.05		15.53	16.03	
		C5.2	$100 \text{ kW} < P_c \leq 400$	MT2/MT3/MT4	14.88	15.05	15.05	14.88	15.05	15.05	15.53	16.03	16.03
		C5.3	$400 \text{ kW} < P_c \leq 700$	MT2/MT3/MT4	14.88	15.05	15.05	14.88	15.05	15.05	15.53	16.03	16.03
		C5.4	$700 \text{ kW} < P_c \leq 1000 \text{ kW}$	MT2/MT3/MT4	14.88	15.05	15.05	14.88	15.05	15.05	15.53	16.03	16.03
		C5.5	$1000 \text{ kW} < P_c \leq 2500$	MT2/MT3/MT4	15.53	16.03	16.03	15.53	16.03	16.03	16.51	16.73	16.73

(*) Incorpora la Res. 189-2011-OS/CD