SEGUNDO PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE ACLARACIONES/CONSULTAS

SDO N° 002-2024-UE003-OTASS

“SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO FACTURADA PARA LA LOCALIDAD DE MOLLENDO EN LA EPS SEDAPAR S.A.”

	CONSULTA N° 01	RESPUESTA N°01
1	<p>Sobre los requisitos de la firma: "La Empresa debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 12'000,000.00 (Doce millones con 00/100 soles), durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda." Consulta: Dado que el servicio cuenta con una parte de consultoría especializada y otra de ejecución de obra o servicios sería necesaria la especificación de poder considerar como experiencia de consorcio la suma de los montos facturados en consultoría y los montos facturados en ejecución de obra, asimismo la naturaleza de las obras que deban ser consideradas, si sólo obras de saneamiento o también obras hidráulicas y de edificación.</p>	<p>Respecto a lo mencionado en el acápite 11.1. de las Especificaciones Técnicas de la Sección VII. Lista de Cantidades, se aclara que el monto facturado acumulado equivalente a S/. 12'000.000.00 puede considerar como experiencia de consorcio la suma de los montos facturados en consultoría y los montos facturados en ejecución de obra. Asimismo, deberá tomar en cuenta, los requisitos de cumplimiento de una APCA. Pag 57 de la Solicitud de Ofertas (SDO).</p> <p>Respecto a lo mencionado en el acápite 11.1. de las Especificaciones Técnicas de la Sección VII. Lista de Cantidades, se aclara que la naturaleza de obras a ser consideradas deberá ser de obras de saneamiento.</p>
2	<p>"Dos (02) años como mínimo, en ejecución y/o implementación de cámaras de macromedidor, cámaras de inspección en obras de saneamiento, montaje de medidores de flujo o similares en tuberías depresión, estructuras hidráulicas, en implementación de reservorios, cámaras rompe presión, cuarto de bombas, cámara cisterna, pozos de agua y/o sumidero, y cámara de paso." Consulta: Dado que éste es un servicio de proveedor especializado y teniendo en cuenta que también se tienen partidas de reparación de fugas y otras propias de obras de construcción de sistemas de agua potable, los dos años exigidos restringen a la elección de un proveedor específico de macromedidores, medidores de flujo, etc; dejando de lado las otras partidas de obra de mayor magnitud presupuestaria.</p>	<p>Respecto a lo mencionado en el acápite 11.1. de las Especificaciones Técnicas de la Sección VII. Lista de Cantidades, se acoge lo solicitado. Ver Enmienda N° 07.</p>
3	<p>"De preferencia, el Proveedor deberá contar con experiencia en la formulación y puesta en marcha de programas de agua no contabilizada para empresas de servicios de saneamiento con una cantidad de usuarios similar o mayor al de la EPS SEDAPAR S.A." Consulta: Dado que el servicio contará con dos fases en su desarrollo, una parte de consultoría muy importante y otra de ejecución de partidas de obra, es complicado tener esta experiencia como tal. Se tiene por lo general, empresas consultoras que han trabajado en la elaboración, evaluación, revisión y auditorías de programas de agua no contabilizada y por otro lado empresas constructoras con experiencia en desarrollo de trabajos de construcción de sistemas de saneamiento. Gracias por la atención al presente, consideramos la aclaración mayor de estos requerimientos, dado que por la naturaleza del servicio no se logra cerrar los</p>	<p>Respecto a lo mencionado en el acápite 11.1. de las Especificaciones Técnicas de la Sección VII. Lista de Cantidades, se aclara que este requisito no es obligatorio, sin embargo, de contar con el mismo, se le sumará puntaje en el momento de la evaluación de la Oferta.</p>

	consorcios correspondientes con la parte de ejecución de la construcción civil.	
--	---	--