RECLAMANTE : Duke Energy Egenor S. en C. por A. - EGENOR
RECLAMADO : SN POWER PERÚ S. A. - SN POWER
TEMA : Determinación del punto de entrega del suministro de potencia y energía.
RESOLUCIÓN : 006-2011-OS/CC-64

El Reglamento de Usuarios Libres en su artículo 1º define al punto de suministro como el punto de conexión eléctrica donde inician las instalaciones del Usuario Libre, razón por la cual para evaluar la calidad del suministro, en caso de Usuarios Libres, se toma en cuenta los indicadores que miden el número de interrupciones del servicio eléctrico a partir del referido punto, tal como lo señala el numeral 6.1.2 de la NTCSE.