

LABSUC LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	LABSUC LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SECTOR :	LABORATORIO
	FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD	CODIGO:	212-20-MS-001
DATOS DEL PROYECTO		DATOS DEL PERSONAL	
PROYECTO :	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	JEFE DE CALIDAD :	JENNER KINDEL RAMOS DIAZ
UBICACION :	DISTRITO: COCHAMAL, PROVINCIA: RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION: AMAZONAS	TECNICO QC :	JHONATAN HERRERA BARRAHONA
SOLICITANTE :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMAL	ASISTENTE DE LAB :	DEYA POWERD ARROYO

ANALISIS QUIMICO DE MUESTRAS DE SUELO

pH, SULFATOS Y CLORUROS.

CALICATA	MUESTRA	PROFUNDIDAD (m)	pH	Cl ⁻¹ p.p.m.	SALES SOLUBLES TOTALES p.p.m.
C - 1	M - 1	0.20 - 1.50	7.10	51.24	27.54
C - 2	M - 1	0.20 - 3.00	6.53	50.26	32.54
C - 3	M - 1	0.20 - 1.50	6.89	55.24	30.56
C - 4	M - 1	0.20 - 1.50	6.72	53.46	29.46

OBSERVACIONES	
---------------	--

LABSUC
LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
[Signature]
INGENIERO CIVIL
CIP: 218879